

KÄYTTÖOHJEET HANDBOK USER'S MANUAL

(1/12)

ELKOMAT 6 - 9 - 18

SIIRRETTÄVÄT SÄHKÖKÄYTTÖISET LÄMPÖPUHALTIMET
FLYTTBARA ELVÄRMEFLÄKTAR
PORTABLE ELECTRIC FAN HEATERS



!!! TÄRKEÄÄ !!!

**TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖNOTTOA.
LAITTEEN OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAARATILANTEITA.
SÄILYTÄ OHJEKIRJA TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN.**

!!! VIKTIGT !!!

**LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA ANVISNINGAR FÖRE IGÅNGSÄTTNING.
ALLVARLIGA SÄKERHETSRISKER KAN UPPSTÅ VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV
VÄRMAREN.
BEHÅLL DENNA BOK FÖR FRAMTIDA BEHOV.**

!!! IMPORTANT !!!

**READ AND UNDERSTAND THIS MANUAL BEFORE ASSEMBLING, STARTING OR SERVICING
THE HEATER.
IMPROPER USE OF HEATER CAN CAUSE SERIOUS INJURY.
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.**


EU:N VAATIMUKSEN MUKAISUUSVAKUUTUS

EU KONFORMITETSDEKLARATION



Sisäisellä laatuvalvonnalla on varmistettu, että tässä eritelty laite vastaa nykyisten direktiivien ja standardien vaatimuksia.

Med intern kvalitetkontroll har betryggt, att apparater nedan överensstämmer med gällande direktiv och standarder.

Laitetyyppi Typ av apparat	Siirrettävä sähkökäyttöinen lämpöpuhallin Flyttbar elvärmevläkt
Tyypimerkintä Typ	- Elkomat 6 - Elkomat 9 - Elkomat 18
Direktiivit Direktiv	Pienjännitedirektiivi - Lågspänningdirektiv: 2006/95/EC EMC- direktiivi - EMC- direktiv: 2004/108/EC
Standardit Standard	EN 60335-2-30:2003 + A1:2004 + A2:2007 used in conjunction with EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006. EN 50366:2003 + A1:2006 (turvallisuus / säkerhet) EN 55014:2001, EN 55104:95, EN 6100:2003 (EMC)
Testilaboratorio Testlaboratorium	FIMKO OY Helsinki, Finland
Sertifikaatit Certifikat	FI- certificate: Fimko, Finland GOST R- certificate: Russia
Valmistaja Tillverkare	POLARTHERM OY Polarintie 1 FIN-29100 Luvia, Finland
Päiväys Datum	Luvia 4.1.2012
Signature Allekirjoitus	

Paavo Sorvakko
Toimitusjohtaja / President

TÄMÄ OHJE ON LUETTAVA HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖNOTTOA!

Laitteilla on 1 vuoden takuu aine- ja valmistusvirioille.
Valmistaja joko korjaa viallisen osan tai toimittaa uuden osan. Korjaus- ja huoltotyöt eivät kuulu takuun piiriin, vaan niistä vastaa tilaaja.

Takuu ei kuitenkaan vastaa ohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon puutteesta tai itsetehdyistä muutoksista aiheutuneista vahingoista.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Käyttö
2. Turvaohjeita
3. Käyttöönotto
4. Käynnistys
5. Pysäytys
6. Lämmittimien toiminta
7. Kunnossapito
8. Häiriötilanteet
9. Tekniset tiedot
10. Osaluettelot
11. Sähkökaaviot

1. KÄYTTÖ

ELKOMAT -lämpöpuhaltimet toimivat sähköenergialla ja ne on kytkettävä "400/230 V / 3N~" syöttöverkkoon. Laitteen ohjauspiiri ja puhallin toimivat 230 V jännitteellä.

Laitteet on varustettu suljetuilla putki-
vastuksilla, kokonaan koteloitulla
puhallinmoottorilla ja
huonetermostaateilla sekä tarvittavilla
turvalaitteilla ylikuumenemista vastaan.

Laitteen kotelointiluokka on IP34
(roiskevesitiivis).

LAITTEET ON TARKOITETTU
KÄYTETTÄVIKSI AVOIMISSA JA
SULJE-TUISSA TILOISSA.
LAITTEET EIVÄT VAADI RAITISILMA-
TUULETUSTA.
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.

ELKOMAT -lämpöpuhaltimia voidaan
käyttää mm:

- ◆ Rakennustyömailla
- ◆ Työpistelämmitykseen
- ◆ Koneiden lämmitykseen
- ◆ Kasvihuoneissa yms.

**EI PÖLYISIIN EIKÄ RÄJÄHDYS-
VAARALLISIIN TILOIHIN!**

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOG- GRANT FÖRE IGÅNGSÄTTNING!

Apparaterna har 1 års garanti för mate-
rial- och tillverkningsfel.
Defekt komponent bör repareras eller
ersättas av tillverkaren. Reparationsar-
betet ingår inte i garantin och kunden
ansvarar för dem.

Garantin svarar icke för skador, som
orsakas av missbruk, självgjorda änd-
ringar eller dålig service.

INNEHÅLL

1. Bruk
2. Säkerhetsinstruktioner
3. Igångsättning
4. Starta
5. Stoppa
6. Funktion
7. Underhåll
8. Störningar
9. Tekniska data
10. Komponentförteckningar
11. Elschema

1. BRUK

ELKOMAT -värmefläktar är eldrivna
och fungerar i "400/230 V / 3N~" el-
nätet. Styrningskrets och fläktmotor-
opererar i 230 V spänningen.
Maskinerna är försedda med rörmot-
stånd, helkapslade fläktmotor och
rumstermostat samt alla nödvändiga
säkerhetsutrustningar mot överhett-
ning.

Apparats kapslingsklass är IP34
(sköljtät).

VÄRMEFLÄKTAR ÄR KONSTRUERA-
DE FÖR BRUK I ÖPPNA OCH TILL-
SLUTNA UTRYMMEN.
DE KRÄVER INGEN TILLFÖRSEL AV
FRISKLUFT.
ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT
BRUK.

ELKOMAT -värmefläktar kan använ-
das för bl.a.:

- ◆ Byggplatser
- ◆ Arbetsplatsvärmning
- ◆ Maskinuppvärmning
- ◆ Växthus etc.

**ICKE FÖR DAMMIGA ELLER EX-
PLOSIONSFARLIGA UTRYM-
MEN!**

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE START- ING THE HEATER!

Heaters warranty covers all material
and manufacturing mistakes for one
year.

Manufacturer either repairs or replaces
the defect part. Repair work is not cov-
ered by the warranty and it is a respon-
sibility of the customer.

The warranty does not cover damages
arising out of misuse, lack of proper
service, unauthorised alterations etc.

CONTENTS

1. Use of heaters
2. Safety instructions
3. Prior to starting
4. To start
5. To stop
6. Functions
7. Maintenance
8. Troubleshooting
9. Technical specifications
10. Part lists
11. Wiring diagrams

1. USE OF HEATERS

ELKOMAT - heaters are electric fan
heaters which must be plugged into
"400/230 V / 3N~" power network.
Heater's control circuit and fan motor
operate at 230 V voltage.
They are equipped with tube-type
heating elements, totally sealed fan
motors, ambient thermostats and all
necessary equipment for protection
against overheating.

Heaters protective class is IP34
(splash-proof).

THE HEATERS ARE DESIGNED FOR
INDOOR AND OUTDOOR USE IN
DRY CONDITIONS.
THE HEATERS DO NOT REQUIRE
FRESH AIR VENTILATION.
FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

ELKOMAT -fan heaters can be used
for:

- ◆ Construction sites
- ◆ Workpoint heating
- ◆ Machine pre-heating
- ◆ Greenhouses etc.

**DO NOT USE IN DUSTY CONDI-
TIONS OR EXPLOSION RISK AR-
EAS!**

2. TURVAOHJEITA

Lämmittimiä käyttävien henkilöiden on tunnettava niiden käyttöön liittyvät ohjeet.

Nämä laitteet eivät ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti. Lapsia pitää valvoa, jotta he eivät leiki näillä laitteilla.

Aina kytkettäessä lämmitin päälle on tarkastettava, että laite on kunnossa ja ettei sen päällekytkentä aiheuta vaaratilannetta.

Puutteellinen tai rikkiäinen laite on heti toimitettava asiantuntevaan huoltoon eikä sitä missään tapauksessa saa kytkeä sähköverkkoon.

Kaikkia paikallisia turvamääräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

Laitteen tulee olla turvallisella etäisyydellä palavista materiaaleista.

Ilman vapaata kulkua laitteen läpi ei saa rajoittaa tai estää.

Laitetta ei saa peittää.

Puhallusaukkoa ei saa pienentää eikä siihen liittää kanavaa.

Ei saa käyttää kylpyammeen, suihkun, uima-altaan tms. välittömässä läheisyydessä.

Suojeltava kosteudelta ja sateelta.

Laitteen sisälle ei saa päästä vettä.

Laitteen sisälle ei saa työntää mitään esinettä.

Virransyöttökaapeli on suojeltava vahingoittumiselta.

Laitteen saa avata vain ammattitaitoinen henkilö huoltoa varten.

3. KÄYTTÖÖNOTTO

Laitetta käytävät ja sitä valvovat henkilöt on perehdytettävä laitteen käyttöön ja näihin ohjeisiin. Ennen käynnistämistä on lämmittimen kunto, sijoitus ja liitännät tarkastettava silmämääräisesti.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Personer som använder värmare måste ha tillräcklig kännedom om driftsinstruktioner.

Denna apparaten är inte avsedd för användning av barnen eller människan med fysisk, sinne eller psykisk handikapp och med bristfällig kunskap, som hindrar säkert användningen. Barnen skall övervakas inte spela med här apparaterna.

Vid tillkoppling måste alltid kontrolleras, att värmaren är i skick och att tillkopplingen inte kan orsaka säkerhetsrisk.

En okomplett eller skadad värmare måste omedelbart kontrolleras av en sakkunnig serviceperson, och den får absolut icke kopplas till elnätet.

Alla lokala säkerhetsföreskrifter måste noggrant följas.

Värmaren måste ha ett säkert avstånd från alla brännbara föremål.

Värmarens lufttillgång får ej blockeras.

Apparaten får ej overtäckas.

Utblåsningsöppningen får ej blockeras. Kanaltillslutning förbjudet.

Får ej användas i närheten av bad, dusch, simbassäng el. dyl.

Bör skyddas för fukt och regn.

Vatten får icke finnas inne i värmaren.

Inga föremål får föras in i värmaren.

Strömkabel bör skyddas för skador.

Värmaren får öppnas endast av en sakkunnig person för service.

3. IGÅNGSÄTTNING

Drift- och övervakningspersonal måste ha tillräcklig kännedom om värmaren och dessa instruktioner.

Före start måste värmarens tillstånd, nätkoppling och placering okulär kontrolleras.

Kontrollera nätspänning och säkringsstorlek före kopplingen.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

Only persons familiar with these instructions are allowed to use the heater.

These appliances are not meant for use of children or people with physical, sensory or intellectual defects or with inadequate knowledge to ensure the safe use of appliances. Children need to keep an eye on to ensure they don't play with these appliances

When starting, always make sure that the heater is in working condition, and that starting it does not cause risk of accident.

A non-complete or damaged heater must immediately be checked by a qualified service person, and it shall not be connected to power before serviced.

All local safety codes must be followed.

The heater must be located with a safe distance from all combustible materials.

Do not block the air intake of the heater.

Do not cover.

Do not block or choke the air outlet. Do not use ducting.

Do not use close to bathtubs, showers, swimming pools etc.

Keep out of rain and water spray.

Prevent water from penetrating the heater.

Prevent all objects and particles from penetrating the heater.

See that the power supply cable is protected from being damaged.

Only qualified service persons are allowed to open the heater.

3. PRIOR TO STARTING

People using and controlling the heater must be adequately trained for the use of the heater.

Before starting, the condition, outer wiring and placing of the heater must be visually checked.

Tarkista verkkojännite ja sulakekoko ennen laitteen liittämistä verkkoon.

4. KÄYNNISTYS

Käännä käyttökytkin asentoon "0".

Liitä lämmittimen pistotulppa määräysten mukaiseen pistorasiaan.

Valitse haluttu lämmitysteho käyttökytkimellä.

Kytkimen asennot:

- 0 = Seis
- 1 = Tuuletus
- 2 = Lämmitys (osateho)
- 3 = Lämmitys (täysteho)

Haluttu huonelämpötila (0 – 40 °C) valitaan kiertämällä termostaatin nuppia .

5. PYSÄYTYS

Käännä käyttökytkin asentoon "0".

Odoti, kunnes termostaatin ohjaama jälkituuletusaika on päättynyt ja puhallin pysähtyy.

HUOM! PUHALLIN VOI PYSÄHTYÄ JA KÄYNNISTYÄ UUELLEEN 2-3 KERTAA JÄLKITUULETUKSEN AIKANA.

Irrota pistotulppa.

6. LÄMMITTIMIEN TOIMINTA

ELKOMAT -lämpöpuhaltimia voidaan käyttää lämmitykseen, kuivaukseen ja tuuletukseen.

Haluttu lämmitysteho valitaan käyttökytkimellä ja haluttu huonelämpötila huonetermostaattilla.

- **LÄMMITYSKÄYTÖSSÄ** valitaan puhallintoiminta "pysähtyvä".
- **KUIVATUSKÄYTÖSSÄ** valitaan puhallintoiminta "jatkuva".

TUULETUSKÄYTÖSSÄ valitaan ensin asento "1" = Tuuletus ja lisäksi on vielä valittava "jatkuva" puhallintoiminta keinytkimellä.

4. STARTA

Vrid driftbrytaren i läge "0".

Koppla stickproppen i vägguttaget.

Välj önskad värmeeffekt med driftbrytaren.

Brytarställningar:

- 0 = Stopp
- 1 = Ventilering
- 2 = Värmning (del effekt)
- 3 = Värmning (full effekt)

Önskad rumstemperatur (0 – 40 °C) väljas genom att vrida termostatknappen.

5. STOPPA

Vrid driftbrytaren i läge "0".

Vänta tills den termostatstyrda efterkylningsperioden är slut och fläkten stannar automatiskt.

OBS! FLÄKTEN KAN STANNA OCH STARTA 2-3 GÅNGER UNDER EFTERKYLNINGSPERIODEN.

Dra ur stickproppen.

6. FUNKTION

ELKOMAT -värmefläcktar kan användas för värmning, torkning och ventilering.

Önskad värmeeffekt väljas med driftbrytare och önskad rumstemperatur med rumstermostat.

- **För VÄRMNING** väljer man fläktfunktion "stoppande".
- **För TORKNING** väljer man fläktfunktion "permanent".

VENTILERING kopplas på genom att vända driftbrytaren i läge "1" och välja också "permanent" fläktfunktion med vipbrytaren.

Check the line voltage and fuse size before plugging in the heater.

4. TO START

Turn the main switch to pos. "0".

Connect the power cable plug to a proper wall outlet.

Select heat output by means of the control switch.

Switch positions:

- 0 = Stop
- 1 = Ventilation
- 2 = Heating (partial output)
- 3 = Heating (full output)

Turn the thermostat knob to a desired ambient temperature (0 – 40 °C).

5. TO STOP

Turn control switch to position "0".

Wait until the thermostat controlled downcooling period is over and the fan stops automatically.

NOTE! THE FAN MAY STOP AND START 2-3 TIMES DURING THE DOWNCOOLING PERIOD.

Disconnect the plug.

6. FUNCTIONS

ELKOMAT -fan heaters can be used for heating, drying and ventilating.

Heat output range is selected by the control switch and the desired ambient temperature with the room thermostat.

- **For HEATING**, choose fan function "intermittent".
- **For DRYING**, choose fan function "continuous".

VENTILATION is on when the control switch is in position "1" and also "continuous" fan function has been chosen.

7. KUNNOSSAPITO

Pidä lämmitin puhtaana. Laitetta ei saa asettaa alttiiksi sateelle tai vesisuihkulle.

Puhdista lämmitin säännöllisesti nahkealla rievulla tms. **ÄLÄ KÄYTÄ VESISUIHKUA TAI PAINEPESURIA!**

Varmista, että syöttöjohto ja pistoke ovat vahingoittumattomat. Vahingoittunut osa on välittömästi vaihdettava ammattitaitoisen huoltomiehen toimesta.

Tarkista johtojen ja varolaitteiden toimintakunto säännöllisesti, tarvittaessa ammattimiehen toimesta.

IRROTA PISTOKE SÄHKÖVERKOSTA AINA ENNEN HUOLTO- TAI PUHDISTUSTYÖN ALKAMISTA!

8. HÄIRIÖTILANTEET

PUHALLIN EI KÄYNNISTY:

- ◆ Tarkista kytkimien asennot
- ◆ Tarkista sulakkeet
- ◆ Tarkista pistotulppa
- ◆ Tarkista jatkojohto
- ◆ Tarkista käyttökytkin
- ◆ Tarkista, että puhallin voi pyöriä vapaasti
- ◆ VAIN Elkomat 18; kuittaa lämpötilan rajoitin (kuittausnappi suojatulpan alla).
- ◆ Elkomat 6 & 9 kuittautuvat automaattisesti laitteen jäähdyttyä

LAITE EI KEHITÄ LÄMPÖÄ:

- ◆ Käännä termostaattia isommalle
- ◆ Tarkista KAIKKI sulakkeet
- ◆ Kontaktori tai sen "230 V"-kela on rikkoutunut (esim. väärä vaihejärjestys jatkojohdossa, yms.)
- ◆ Tarkista huonetermostaatin tuntoelin
- ◆ Tarkista puhallusarajoittimen tuntoelin.
Elkomat 6 & 9; puhallusaukon yläpuolella oleva kirkas pyöreä tuntoelin ei ole vahingoittunut (esim. painauma, jne.).
Elkomat 18; puhallusverkossa oleva tuntoelin ei ole vahingoittunut

LAITTEEN SAA AVATA VAIN PÄTEVÄ HUOLTOHENKILÖ!

7. UNDERHÅLL

Värmaren måste hållas ren. Den får icke utsättas till regn eller vattenstråle.

Rengör värmaren regelbundet med en fuktig trasa el. dyl. **ANVÄND INGEN VATTENSTRÅLE!**

Kontrollera att strömkabeln och stickproppen är oskadade. En skadad komponent måste omedelbart bytas mot hel av en sakkunnig montör.

Kontrollera elektriska kopplingar och säkerhetsanordningar regelmässigt, vid behov med hjälp av en sakkunnig montör.

DRA UR STICKPROPPEN ALLTID FÖRE SERVICE ELLER RENGÖRING AV VÄRMAREN!

8. STÖRNINGAR

FLÄKTEN STARTAR INTE:

- ◆ Kontrollera brytarställningarna
- ◆ Kontrollera säkringarna
- ◆ Kontrollera stickproppen
- ◆ Kontrollera skarvsladden
- ◆ Kontrollera driftbrytaren
- ◆ Kontrollera att fläkten kan rotera fritt
- ◆ BARA Elkomat 18; kvittera temperaturbegränsaren (knappen under skyddsproppen)
- ◆ Elkomat 6 & 9 är försedda med automatisk återställning, när apparaten har svalnats

INGEN VÄRME:

- ◆ Vrid termostaten till högre läge
- ◆ Kontrollera ALLA säkringar
- ◆ Kontaktor eller kontaktors "230 V" spole har skadats (fel fasordning i skarvsladd, o.s.v.)
- ◆ Kontrollera rumstermostatens givare
- ◆ Kontrollera utblåsbegränsarens givare.
Elkomat 6 & 9; rund givare ovanför i utblåsningsöppning är inte skadat
Elkomat 18, givare i utblåsningsgrill är inte skadat

VÄRMAREN FÅR ENDAST ÖPPNAS AV EN SAKKUNNIG SERVICEPERSON!

7. MAINTENANCE

Keep the heater clean. Keep heater away from rain or water spray.

Clean the heater regularly with a soft, damp cloth. **NEVER USE WATER SPRAY OR PRESSURE WASHER!**

Make sure that the power supply cable and plug are undamaged. Any damaged component must be replaced immediately by a competent service technician.

The wiring and safety equipment of the heater must be checked regularly by a competent service person, when needed.

ALWAYS DISCONNECT THE PLUG WHEN CLEANING OR SERVICING THE HEATER!

8. TROUBLESHOOTING

THE FAN DOES NOT START:

- ◆ Check switch positions
- ◆ Check the fuses
- ◆ Check the power supply plug
- ◆ Check your extension cord
- ◆ Check the main switch
- ◆ Check that the fan can rotate freely
- ◆ ONLY Elkomat 18; reset the overheat limit switch (button under protective cap)
- ◆ Elkomat 6 & 9 have equipped with self-resetting function when the equipment has adequately cooled down

NO HEAT:

- ◆ Adjust the thermostat higher
- ◆ Check ALL fuses
- ◆ Contactor or its "230 V" coil has been damaged (for instance due to wrong phase sequence in extension cables)
- ◆ Check the room thermostat feeler
- ◆ Check the discharge limiter.
Elkomat 6 & 9; round shiny feeler above the discharge opening is not damaged.
Elkomat 18; feeler in the front grill is not damaged

THE UNIT SHALL BE OPENED BY A COMPETENT SERVICE PERSON ONLY!

9. TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Suomi	Svenska	English		ELKOMAT 6	ELKOMAT 9	ELKOMAT 18
Tuotekoodi	Produktkod	Product code		4006	4009	4021
Liitäntäjännite	Spänning	Voltage	V	400/230 V / 3N~ / 50 Hz		
Täysteho	Full effekt	Full output	kW	6,0	9,0	18,0
Max. virta	Max. ström	Max. amps	A	9,0	13,5	26,5
Osateho	Deleffekt	Partial output	kW	3,0	4,5	12,0
Virta	Ström	Amps	A	4,5	6,5	17,5
Sulakkeet, täysteho	Säkringar, full effekt	Fuses, full output	A	3x10	3x16	3x25 (hidas/trög/slow)
Sulakkeet, osateho	Säkringar, del effekt	Fuses, partial output	A	3x10	3x10	3x16 (hidas/trög/slow)
Ilmamäärä	Luftflöde	Air flow	m ³ /h	500	600	1200
Kaapeli	Kabel	Cable	mm ²	5x2,5	5x2,5	5x4,0
Kaapelin pituus	Längd (kabel)	Length of cable	m	2,5	2,5	2,5
Pistotulppa	Stickpropp	Plug		CEE 16 A	CEE 16 A	CEE 32 A
Kotelointiluokka	Kaplingsklass	Protective class		IP34 (roiskevesitiivis/sköljtät/splash-proof)		
Huonetermostaatti	Rums-termostat	Room thermostat		Off / 0 – 40 °C		
Pituus	Längd	Length	mm	470	510	740
Leveys	Bredd	Width	mm	270	300	335
Korkeus	Höjd	Height	mm	430	455	500
Paino	Vikt	Weight	kg	13,5	16,5	27,5

Valmistaja - Tillverkare - Manufacturer:

polartherm oy
AIR HEATING EQUIPMENT


Polarintie 1
FIN-29100 Luvia
FINLAND

tel.: +358-2-529 2100
fax: +358-2-558 1844

e-mail: info@polartherm.fi
internet: www.polartherm.fi

10. OSALUETTELO - KOMPONENTFÖRTECKNING - PART LIST


- ELKOMAT 6
- ELKOMAT 9



Pos.	Suomi	Svenska	English	ELKOMAT 6 ELKOMAT 9	
				Osa/del/part #	
1	Kahva	Handtag	Handle	80100	
2	Ulkovaippa	Yttermantel	Outer mantle	4006170	4009301
3	Sisävaippa	Innermantel	Inner mantle	400613	4009302
4	Pohjalevy	Bottenplåt	Bottom plate	400611	4009300
5	Jalka, sisävaippa	Stöd, innermantel	Support leg, inner mantle	n/a	4009160
6	Puhalluspääty	Gavel, utblåsning	Front panel	400614	4009304
7	Puhallusverkko	Galler, fram	Front grill	83360	83370
8	Imupääty	Gavel, insugning	Rear panel	400625	400928
9	Vastus, 1,5 kW/iso (6)	Motstånd, 1,5 kW (6)	Heating element, 1,5 kW (6)	n/a	42250
9	Vastus, 1 kW/iso (3)	Motstånd, 1 kW (3)	Heating element, 1 kW (3)	42200	n/a
10	Vastus, 1 kW/pieni (3)	Motstånd, 1 kW (3)	Heating element, 1 kW (3)	42100	n/a
11	Puhallinsiipi, Ø 230/28	Fläkthjul, Ø 230/28	Fan blade, Ø 230/28	16200	n/a
11	Puhallinsiipi, Ø 254/28	Fläkthjul, Ø 254/28	Fan blade, Ø 254/28	n/a	16110
12	n/a	n/a	n/a	n/a	
13	Kytinkappale (Ø7 mm)	Kopplingsdel (Ø7 mm)	Fan hub (Ø7 mm axle)	17907	
14	Puhallinmoottori	Fläktmotor	Fan motor	14104	14140
15	Syöttöjohto & pistoke	Strömkabel &	Power cable & plug	30200	
16	Vedonpoistaja	Dragavlastning	Strain reliever	36920 + 36921	
17	Huonetermostaatti &	Rumstermostat &	Room thermostat & knob	20220 & 20577	
18	Tuntoelimen pidin (2)	Fäste, givare (2)	Bracket, sensor (2)	37910	
19	Kytkin, puhallintoiminta	Brytare, fläktfunktion	Switch, fan function	26150	
21	Lämpötilan rajoitin	Temperaturbegränsare	Overheat limit switch	21200	
22	Käyttökytin & nuppi	Driftbrytare & knapp	Control switch & knob	27440 & 27445	
23	Kontaktori (2)	Kontaktor (2)	Contactore (2)	22666	
24	Riviliitin	Kopplingsplint	Terminal block	36702	
25	Jälkituuletustermostaatti	Efterkylningstermostat	Cooldown thermostat	21100	
26	Puhallusrajoitin	Utblåsbegränsare	Discharge limiter	21201	
28	Suojarengas	Skyddsring	Guard ring	36809	

10. OSALUETTELO - KOMPONENTFÖRTECKNING - PART LIST


- ELKOMAT 18



Pos.	Suomi	Svenska	English	Osa/del/part #
1	Kahva	Handtag	Handle	80100
2	Ulkovaippa	Yttermantel	Outer mantle	402113
3	Sisävaippa & muuntoyhde	Innermantel & kona	Inner mantle & reducer	402114 & 69105
4	Pohjalevy	Bottenplåt	Bottom plate	402112
5	Tukijalka (2)	Stöd (2)	Support leg (2)	402115
6	Puhalluspääty	Gavel, utblåsning	Front panel	402110
7	Puhallusverkko	Galler, fram	Front grill	83370
8	Imupääty	Gavel, insugning	Rear panel	402111
9	Vastus, 2 kW (9)	Motstånd, 2 kW (9)	Heating element, 2 kW (9)	42320
10	n/a	n/a	n/a	n/a
11	Puhallinsiipi, Ø 300/22	Fläkthjul, Ø 300/22	Fan blade, Ø 300/22	16400
12	n/a	n/a	n/a	n/a
13	Kytinkappale (Ø7 mm)	Kopplingsdel (Ø7 mm)	Fan hub (Ø7 mm axle)	17997
14	Puhallinmoottori	Fläktmotor	Fan motor	14200
15	Syöttöjohto & pistoke	Strömkabel & stickpropp	Power cable & plug	30260
16	Vedonpoistaja	Dragavlastning	Strain reliever	36920 + 36921
17	Huonetermostaatti & nuppi	Rumstermostat & knapp	Room thermostat & knob	20220 & 20577
18	Tuntoelimen pidin (2)	Fäste, givare (2)	Bracket, sensor (2)	37910
19	Kytkin, puhallintoiminta	Brytare, fläkthfunktion	Switch, fan function	26150
20	Lämpötilan rajoitin	Temperaturbegränsare	Overheat limit switch	21401P
21	Tuntoelimen pidin (2)	Fäste, givare (2)	Bracket, sensor (2)	82770
22	Käyttökytin & nuppi	Driftbrytare & knapp	Control switch & knob	27440 & 27445
23	Kontaktori (3)	Kontaktor (3)	Contactore (3)	22666
24	Riviliitin	Kopplingsplint	Terminal block	36704
25	Jälkituuletustermostaatti	Efterkylningstermostat	Cooldown thermostat	21100
26	Puhallusrajoitin	Utblåsbegränsare	Discharge limiter	20550
27	Tuntoelimen pidin	Fäste, givare	Bracket, sensor	82780
28	Suojarengas, kumi (2)	Skyddsring (2)	Guard ring (2)	36809

11. SÄHKÖKAAVIOT - ELSCHEMAN - WIRING DIAGRAMS


- ELKOMAT 6
- ELKOMAT 9



Pos.	Suomi	Svenska	English	ELKOMAT 6		ELKOMAT 9	
				Osa/del/part #			
K1, K2	Kontaktori	Kontaktor	Contactora	22666			
M	Puhallinmoottori	Fläktmotor	Fan motor	14104	14140		
NK	Jälkituuletustermostaatti	Efterkylningstermostat	Cooldown thermostat	21100			
R1...R6	Vastus, 1 kW/230 V	Motstånd, 1 kW/230 V	Heating element, 1 kW/230 V	42100, 42200	n/a		
R1...R6	Vastus, 1,5 kW/230 V	Motstånd, 1,5 kW/230 V	Heating element, 1,5 kW/230 V	n/a	42250		
RT	Huonetermostaatti	Rumstermostat	Room thermostat	20220			
S	Käyttökytkin	Driftbrytare	Control switch	27440			
S1	Kytkin, puhallintoiminta	Brytare, fläktfunktion	Switch, fan function	26150			
STB	Lämpötilan rajoitin	Temperaturbegränsare	Overheat limit switch	21200			
TB	Puhallusrajoitin	Utbläsbegränsare	Discharge limiter	21201			
X1	Riviliitin, 6 mm ²	Kopplingsplint, 6 mm ²	Terminal block, 6 mm ²	36702			
X2	Maadoitusliitin	Jordningsplint	Grounding block	—			
X3	Syöttöjohto ja pistoke	Strömkabel & stickpropp	Power cable & plug	30200			

11. SÄHKÖKAAVIOT - ELSCHEMAN - WIRING DIAGRAMS

ELKOMAT 18



Pos.	Suomi	Svenska	English	Osa/del/part #
K1-K3	Kontaktori	Kontaktor	Contactor	22666
M	Puhallinmoottori	Fläktmotor	Fan motor	14200
NK	Jälkituuletustermostaatti	Efterkylningstermostat	Cooldown thermostat	21100
R1...R9	Vastus, 2 kW/230 V	Motstånd, 2 kW/230 V	Heating element, 2 kW/230 V	42320
RT	Huonetermostaatti	Rumstermostat	Room thermostat	20220
S	Käyttökytkin	Driftbrytare	Control switch	27440
S2	Kytkin, puhallintoiminta	Brytare, fläktfunktion	Switch, fan function	26150
STB	Lämpötilan rajoitin	Temperaturbegränsare	Overheat limit switch	21401P
TB	Puhallusrajoitin	Utblåsbegränsare	Discharge limiter	20550
X1	Riviliitin, 16 mm ²	Kopplingsplint, 16 mm ²	Terminal block, 16 mm ²	36704
X2	Maadoitusliitin	Jordningsplint	Grounding block	—
X3	Syöttöjohto & pistoke	Strömkabel & stickpropp	Power cable & plug	30260